



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.  
Patrica, li 12/08/2016

Spett.le  
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)  
VIA PIAVE, 1  
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9264 Motore n° 5000013213 Matricola MZ145MB/2  
Comm. n° 20160592 Specifiche: MOTORE ABB AMA400M4A BAM MZ145MB/2 B3 KW.710 G.1485 V.6000 A.81 PESO KG.2730

Cuscinetto L.C.: 6324/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6319/C3

### NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PT100.  
Valore di resistenza misurato delle scaldiglie: 639 Ohm.

	RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20° c	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	1.02	>1999
FASE V	1.02	>1999
FASE W	1.02	>1999

MEGGER VOLTS PROVA RIGIDITA' V PER UN 1  
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

6000

Avv. Nuovo: \_\_\_\_\_  
Avv. Riparato: \_\_\_\_\_  
Avv. Revis.: **OK** \_\_\_\_\_  
Altro: \_\_\_\_\_

Nm Motore: \_\_\_\_\_  
Nm Freno: \_\_\_\_\_

Resolver: \_\_\_\_\_  
Encoder: \_\_\_\_\_

### Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.5**

Lato Opp. Comando: **0.5**

Giri/min.: **1487**

CUSCINETTO  
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: **22**  
DBC: **4**  
DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **21**  
DBC: **3**  
DBM: **12**

GIRI/min

DBI: **1487**  
DBC: **1487**  
DBM: **1487**

SURGE TEST  
2Vn+1000

ESITO  
OK

Firma Collaudatore  
ANGELO LISI