



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 26/08/2016

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9284

Motore n° 5000013240

Matricola

Comm. n° 20160636

Specifiche: NOTORE FIMET SENZA TARGA KW.55 POLI 4 FORMA B3

Cuscinetto L.C.: 6314/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6314/C3

## NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt 43 Ampere, 1500 Giri.

|        | RESISTENZA<br>STATORICA Ω | ISOLAMENTO VERSO<br>MASSA Ω |
|--------|---------------------------|-----------------------------|
| FASE U | 0.2                       | >1999                       |
| FASE V | 0.2                       | >1999                       |
| FASE W | 0.2                       | >1999                       |

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1  
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: \_\_\_\_\_  
Avv. Riparato: \_\_\_\_\_  
Avv. Revis.: **OK** \_\_\_\_\_  
Altro: \_\_\_\_\_

Nm Motore: \_\_\_\_\_

Resolver: \_\_\_\_\_

Nm Freno: \_\_\_\_\_

Encoder: \_\_\_\_\_

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: 0.6

Lato Opp. Comando: 0.6

Giri/min.: 1500

CUSCINETTO  
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 19

DBC: 5

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 19

DBC: 4

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1500

DBC: 1500

DBM: 1500

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore  
ANGELO LISI