



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 02/09/2016

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9298

Motore n° 5000011254

Matricola 0522-010895633

Comm. n° 20160654

Specifiche: MOTORE ABB MOTOR M2CA-355MA8 B3 LH24079-2 N.0522-010895633 KW.132 G.743 V.380 A.270

Cuscinetto L.C.: 6322/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6319 M/C3 VL0241

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 40 Ampere, 749 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.025	>1999
FASE V	0.025	>1999
FASE W	0.025	>1999

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

100

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **750**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO
DBI: **15**
DBC: **4**
DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **15**
DBC: **3**
DBM: **12**

GIRI/min

DBI: **750**
DBC: **750**
DBM: **750**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI