



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 05/10/2016

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9327

Motore n° 5000012497

Matricola 817726

Comm. n° 20160669

Specifiche: MOTORE MARELLI NVTA400M4 N.817726 KW.294 G.1475 STATORE V.380 A.535 ROTORE V.550 A.320

Cuscinetto L.C.: NU321 ECJ/C3


Cuscinetto L.O.C.: 6320/C3

NOTE: Collaudo a vuoto: 400 Volt, 41 Ampere, 1500 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	Rot.0.02 - Stat.0.01	Rot.>1999 - Stat.>1999
FASE V	Rot.0.02 - Stat.0.01	Rot.>1999 - Stat.>1999
FASE W	Rot.0.02 - Stat.0.01	Rot.>1999 - Stat.>1999

Temperatura collaudo: 20°C

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: 0.7

Lato Opp. Comando: 0.7

Giri/min.: 1500

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: 21

DBC: 3

DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 21

DBC: 4

DBM: 13

GIRI/min

DBI: 1500

DBC: 1500

DBM: 1500

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA