



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 05/12/2016

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9386

Motore n° 5000012876

Matricola 816601190

Comm. n° 20160822

Specifiche: MOTORE FIMET M315MA2 N.816601190 A KW.160 G.2975 V.380/660 A.290/168

KW 160

Cuscinetto L.C.: 6318/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6318/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 660 Volt, 3000 Giri, 52 Ampere.

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.017	>1999
FASE V	0.017	>1999
FASE W	0.017	>1999

Temperatura collaudo: 11.6°C

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: OK

Avv. Revis.: _____

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 3000

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 26

DBC: 4

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 26

DBC: 5

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 3000

DBC: 3000

DBM: 3000

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA