



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 05/12/2016

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9388

Motore n° 5000013378

Matricola A3397

Comm. n° 20160908

Specifiche: SOFFIANTE EMG 132/2 N.A3397 KW.5,5 G.2890 V.400 A.10,7

KW.5,5

Cuscinetto L.C.: 3208A 2RS1TN9/MT33

Cuscinetto L.O.C.: 6208 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 2900 Giri, 5.6 Ampere.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	2.4	>1999
FASE V	2.4	>1999
FASE W	2.4	>1999

Temperatura collaudo: 14°C

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: OK
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 2900

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 22

DBI: 22

DBI: 2900

DBC: 14

DBC: 13

DBC: 2900

DBM: 5

DBM: 4

DBM: 2900

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
EZIO FRATANGELI