



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° 0547 del 12/07/2017

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 17050534	Data Vs. DDT: 12/07/2017	Altri Rif.:		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000012389	MOTORE ABB AMA400M4A BAM MZ056MB/2 1998 B5 KW.710 G.1485 V.6000 A.81 PESO KG.2730	KW.710		MZ056MB/2

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE, SMONTAGGIO MOTORE IN TUTTI I SUOI PARTICOLARI SOFFIAGGIO E LAVAGGIO CON IDROPULITRICE DI TUTTI I SUOI PARTICOLARI ESTRAZIONE INDOTTO ESSICCAZIONE AL FORNO VENTILATO VERIFICA DELL'AVVOLGIMENTO STATORICO CON CONTROLLO DELLE LEGATURE MATASSE, CONTROLLO E PARZIALE RICOSTRUZIONE DELLE BIETTE STATORICHE VERNICIATURA STATORICA CON DOPPIO CICLO DI IMPREGNAZIONE E COTTURA AL FORNO VENTILATO A 140 CONTROLLO GABBIA ROTORICA E SALDATURE SUGLI ANELLI ROTORICI EQUILIBRATURA ROTORE SECONDO NORME ISO 1940 CON SISTEMAZIONE VENTOLA INTERNA, SOSTITUZIONE ANELLO SEGGER MANCANTE, RIPARAZIONE SEDI CUSCINETTI SUGLI SCUDI SECONDO TOLLERANZE SKF SOSTITUZIONE DI TUTTE LE TENUTE E GUARNIZIONI (ALBERO E SCAMBIATORE) COLLAUDO CON SURGE-TEST A 6KV. DELLO STATORE COLLAUDO RESISTENZA OHMICA STATORE DELLE SINGOLE FASI VERIFICA DELLA RESISTENZA VERSO TERRA A 6KV. IN C.A. VERIFICA CORRENTI VERSO TERRA A 6KV. IN C.A. VERIFICA POLARIZZAZIONE DIELETTRICA A 6KV. IN C.A. CORRENTI VERSO TERRA A 6KV. IN C.A. RIMONTAGGIO DELL'INTERO SISTEMA MOTORE CUSCINETTO 6324/C3 NS FORNITURA CUSCINETTO 6319/C3 NS FORNITURA VERIFICA DI TUTTE LE PASTICCHE TERMICHE COLLAUDO IN ROTAZIONE SENZA CARICO ALLA VELOCITA' NOMINALE DELLE VIBRAZIONI SECONDO ISO 10816-2	5700		5700



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° 0547 del 12/07/2017

PER STABILIRE L'EFFETTIVA QUALITA' DELLA MACCHINA, VISTO LO STATO IN CUI CI E' STATA CONSEGNATA, SECONDO NOI E' INDISPENSABILE EFFETTUARE LE PROVE DLA.

PROVE DLA: INDICE DI POLARIZZAZIONE A TENSIONE APPLICATA A 2E+1000 IN DC - MISURA DEL FATTORE DI PERDITA TANGENTE DELTA ALLA TENSIONE NOMINALE MIN. - PROVA DI CAPACITA' ALLA TENSIONE NOMINALE MIN - PROVA DI RESISTENZA DI FASE - SCARICHE PARZIALI

PER QUANTO CONCERNE LA GARANZIA SARA' DI 6 MESI SOLO SUI PARTICOLARI FORNITI E SOSTITUITI DALLA NOSTRA AZIENDA

TUTTE LE PROVE SARANNO DOCUMENTATE DA CERTIFICATI

Totale preventivo € 5.700,00 + I.V.A.

Consegna con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30,GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.