



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.  
Patrica, lì 01/09/2017

Spett.le  
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)  
VIA PIAVE, 1  
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° **9646** Motore n° **5000013781** Matricola **73520-001-001**  
Comm. n° **20170666** Specifiche: MOTORE ABB 200MLA2 B3 N.73520-001-001 KW.30 G.2955 V.380/690 A.55/30,5 KG.300ca.

KW.30

Cuscinetto L.C.: 6312/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6210/C3

## NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 16 Ampere, 2985 Giri.  
Il motore monta portazione termica del tipo PTC.

|        | RESISTENZA<br>STATORICA Ω | ISOLAMENTO VERSO<br>MASSA Ω |
|--------|---------------------------|-----------------------------|
| FASE U | 0.2                       | >1999                       |
| FASE V | 0.2                       | >1999                       |
| FASE W | 0.2                       | >1999                       |

Temperatura collaudo: **26°C**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1  
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

|      |
|------|
| 1000 |
|------|

Avv. Nuovo: \_\_\_\_\_  
Avv. Riparato: \_\_\_\_\_  
Avv. Revis.: **OK** \_\_\_\_\_  
Altro: \_\_\_\_\_

Nm Motore: \_\_\_\_\_  
Nm Freno: \_\_\_\_\_

Resolver: \_\_\_\_\_  
Encoder: \_\_\_\_\_

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **2985**

Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO  
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

DBI: **24**  
DBC: **3**  
DBM: **12**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **23**  
DBC: **4**  
DBM: **14**

GIRI/min

DBI: **3000**  
DBC: **3000**  
DBM: **3000**

SURGE TEST  
2Vn+1000

ESITO  
OK

Firma Collaudatore  
**ANGELO LISI**