



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 14/07/2017

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° **9598** Motore n° **5000012389** Matricola **MZ056MB/2**
Comm. n° **20170547** Specifiche: MOTORE ABB AMA400M4A BAM MZ056MB/2 1998 B5 KW.710 G.1485 V.6000 A.81 PESO KG.2730
KW.710
Cuscinetto L.C.: 6324/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6319/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PT100.
Collaudo a vuoto: 900 Volt, 9,2 Ampere, 1490 Giri.
Valore di resistenza delle scaldiglie misurato: 608 Ohm.
Collaudo scaldiglie: 230 Volt, 0.4 Ampere.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	1.08	>1999
FASE V	1.08	>1999
FASE W	1.08	>1999
Temperatura collaudo: 32°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

6000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.6**

Lato Opp. Comando: **0.6**

Giri/min.: **1490**

Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: **22**
DBC: **4**
DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO
DBI: **21**
DBC: **5**
DBM: **14**

GIRI/min
DBI: **1490**
DBC: **1490**
DBM: **1490**

SURGE TEST
6000 Volt ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI