



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 23/01/2018

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9787

Motore n° 5000013097

Matricola 62151

Comm. n° 20170931

Specifiche: MOTORE COMELMAR LDCK250LSP B3 N.62151 KW.256 G.1600-1800 V.440 A.624 Ve.220 Ae.15 PESO KG.1800ca.

Cuscinetto L.C.: 6319/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6316/C3

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.3	12.6

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Riple:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: RE3

Q.tà spazzole: 20

Mis. spazzole: (8+8) x 32 x 40

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 17

DBC: 4

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 16

DBC: 2

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	11.2	187	15/351
	200	12.5	189	157/742
	440	14.6	190	15/1578

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	11.3	191	15/352
	200	12.5	193	15/744
	440	14.5	194	15/1576

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO