



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 12/04/2017

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9520 Motore n° 5000012024 Matricola J04021340
Comm. n° 20170219 Specifiche: MOTORE FIMET 1M1-250M4 N.J04021340 B3 KW.55 G.1470 V.380 A.95,3

KW.55

Cuscinetto L.C.: 6314/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6313/C3

NOTE:


Il motore monta protezione termica del tipo NTC.

Collaudo a vuoto: 380 Volt, 30 Ampere, 1500 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.11	>1999
FASE V	0.11	>1999
FASE W	0.11	>1999

Temperatura collaudo: 14°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: OK
Avv. Revis.: OK
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

DBI: 19
DBC: 5
DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 19
DBC: 4
DBM: 11

GIRI/min

DBI: 1500
DBC: 1500
DBM: 1500

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI