



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 21/07/2017

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9602

Motore n° 5000007261

Matricola 814201750

Comm. n° 20170348

Specifiche: MOTORE FIMET M355M4-6 B3 N.814201750 KW.160/110 PL.4/6 G.1485/990 V.690/400
A.165-285/125-215

KW.110/160

Cuscinetto L.C.: NU321ECJ C3

Cuscinetto L.O.C.: 6321 C3

NOTE:

Collaudo a vuoto avvolgimento 6 poli : 400 Volt, 41 Ampere, 999 Giri.

Collaudo a vuoto avvolgimento 4 poli : 400 Volt, 57 Ampere, 1500 Giri.

Il motore monta come protezione termica N°6 PTC tre per ogni avvolgimento una per ogni fase.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	6P-0,058 - 4P-0.034	>1999
FASE V	6P-0,058 - 4P-0.034	>1999
FASE W	6P-0,058 - 4P-0.034	>1999

Temperatura collaudo: _____

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: **OK**

Avv. Revis.: _____

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0,4**

Lato Opp. Comando: **0,4**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: **2,5**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: **21**

DBC: **4**

DBM: **12**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **21**

DBC: **5**

DBM: **13**

GIRI/min

DBI: **1500**

DBC: **1500**

DBM: **1500**

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA