



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 31/01/2017

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9443

Motore n° 5000012368

Matricola 2673990

Comm. n° 20170035

Specifiche: MOTORE MANNESMANN DEMAG GDH112/D2/112 N.2673990 KW.3,9 G.3040 V.400 A.12
Ve.170 Ae.1,5

KW.3,9

Cuscinetto L.C.: 6007 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6206 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

Coppia Freno misurato 13 Nm.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
2.7	87

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK

Riparato: OK

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Riple:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG319

Q.tà spazzole: 4

Mis. spazzole: (5+5) x 12 x 25

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 12

DBC: 3

DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 11

DBC: 5

DBM: 14

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	0.6	141	1.5/803
	200	0.8	143	1.5/1605
	400	1.1	145	1.5/3201

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	0.6	147	1.5/805
	200	0.8	150	1.5/1611
	400	1.2	151	1.5/3208

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI