



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 16/03/2017

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9496

Motore n° 5000013532

Matricola 2672512

Comm. n° 20170157

Specifiche: MOTORE MANNESMANN DEMAG GDH112D2/1112 N.2672512 B5 KW.3,9 G.3040 V.400 A.12
Ve.170 Ae.1,55 - FRENO 9,6Nm.

KW.3,9

Cuscinetto L.C.: 6007 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6206 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

Collaudo Freno: 170Volt, 0.6 Ampere. Coppia misurata 15 Nm.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
1,2	103

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK

Riparato: OK

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Riple:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG319P

Q.tà spazzole: 4

Mis. spazzole: (5+5) x 12.5 x 30

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.6

Giri/min.: 3100

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 21

DBC: 5

DBM: 14

DBI: 21

DBC: 3

DBM: 11

DBI: 3100

DBC: 3100

DBM: 3100

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	0.5	155	1.5/750
	200	0.6	156	1.5/1520
	400	0.7	158	1.5/3100

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	0.5	159	1.5/749
	200	0.6	160	1.5/1522
	400	0.7	161	1.5/3097

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI