



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 13/03/2017

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° **9488** Motore n° **5000013534** Matricola **K50112**
Comm. n° **20170159** Specifiche: MOTORE MARELLI MV315M4 B3 N.K50112 KW.132 G.1470 V.400 A.190 KG.700ca.

KW.132

Cuscinetto L.C.: NU317ECJ

Cuscinetto L.O.C.: 6317

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 29 Ampere, 1497 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.19	>1999
FASE V	0.19	>1999
FASE W	0.19	>1999
Temperatura collaudo: 14°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: **OK**

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.6**

Lato Opp. Comando: **0.6**

Giri/min.: **1497**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **19**

DBI: **19**

DBI: **1497**

DBC: **5**

DBC: **3**

DBC: **1497**

DBM: **13**

DBM: **12**

DBM: **1497**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
EZIO FRATANGELI