



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 07/02/2017

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9448

Motore n° 5000013458

Matricola 741196/1992

Comm. n° 20170027

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH5284-9ND40-6ZZ5-Z N.741196/1992 KW.9,4..78/78/74 G.50-416 416-2400 381-2400 V.64-300 300 210 A.294 294-308 302-290 Ve.310..29 Ae.7,8..0,94

KW.9,4..78/78/74

Cuscinetto L.C.: 6319/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6217/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.2	30

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione: >1000

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Riple:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG389P

Q.tà spazzole: 12

Mis. spazzole: (10+10) x 25 x 36

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.6

Lato Opp. Comando: 0.6

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 17

DBC: 5

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 17

DBC: 3

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	4,2	233	7,8/149
	200	5,5	235	7,8/296
	300	6	238	7,8/445
	300	14	28	0,94/2503

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	4,2	241	7,8/146
	200	5,6	244	7,8/298
	300	6	245	7,8/446
	300	13,8	30	0,94/2508

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI