



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.
Patrica, lì 10/07/2017

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9590

Motore n° 5000013711

Matricola

Comm. n° 20170517

Specifiche: SIEMENS 1GH62880NH401WV 1 KW9,35 482 A1080 V21..470 Aecc 16,5 Vecc 310V

Cuscinetto L.C.: 6220/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6220/C3

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.2	14

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω
Indotto: 1400
Eccitazione: >1999
Armat.: >1999
Compound:
Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: _____
Riparato: _____
Revisionato: OK
Collett.: _____

PROVA TACKO
V: _____
Riple: _____
Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

SPAZZOLE
Tipo Spazzola: EG8067/J
Q.tà spazzole: 20
Mis. spazzole: (12.5+12.5) x 32 x 40

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)
Grado di vibrazione: 2.5
Lato Comando: 0.3
Lato Opp. Comando: 0.3
Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 17
DBC: 5
DBM: 13

DBI: 17
DBC: 3
DBM: 12

DBI: 1000
DBC: 1000
DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	9.1	231	16.5/299
	200	11.7	233	16.5/584
	470	13.1	235	16.5/1420

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	9.1	236	16.5/300
	200	11.7	238	16.5/587
	470	13.2	240	16.5/1420

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI