



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 16/11/2017

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° **9739** Motore n° **5000013434** Matricola **002228601/0698**
Comm. n° **20170905** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA6317-4AA50-Z 315 B3 N.002228601/0698 KW.200 G.1485 V.500 A.275
KW.200
Cuscinetto L.C.: 6319/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6319/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 22.8 Ampere, 1499 Giri.
Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.018	>1999
FASE V	0.018	>1999
FASE W	0.018	>1999
Temperatura collaudo: 13°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.5**

Lato Opp. Comando: **0.5**

Giri/min.: **1499**

Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: **21**
DBC: **4**
DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO
DBI: **21**
DBC: **2**
DBM: **12**

GIRI/min
DBI: **1499**
DBC: **1499**
DBM: **1499**

SURGE TEST
2Vn+1000 ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI