



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 11/08/2017

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° **9625** Motore n° **5000013760** Matricola **N.272902/1998**
Comm. n° **20170628** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA8315-48B50-Z KW.250 V.500A.345 GIRI 1488 N.272902/1998
NU218ECM - NU218ECMC3VL0241 - 6218C3
KW.250
Cuscinetto L.C.: NU218ECM/C3+6218/C3 Cuscinetto L.O.C.: NU218EM6C3SQ771

NOTE:

Collaudo a vuoto: 500 Volt, 35 Ampere, 1500 Giri.
Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.017	>1999
FASE V	0.017	>1999
FASE W	0.017	>1999
Temperatura collaudo: 29		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.7**

Lato Opp. Comando: **0.7**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

DBI: **20**
DBC: **4**
DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **20**
DBC: **5**
DBM: **14**

GIRI/min

DBI: **1500**
DBC: **1500**
DBM: **1500**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI