



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 07/04/2017

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° **9514** Motore n° **5000013583** Matricola **NV91211197010001/2007**
Comm. n° **20170274** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA8357/4PB50-Z B5 355 N.NV91211197010001/2007 KW.500 G.1488
V.500 A.680 HZ.50 PESO KG.2300ca.

KW.500

Cuscinetto L.C.: 6220/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6220/C3 VL0241

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 39 Ampere, 1500 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.0095	>1999
FASE V	0.0095	>1999
FASE W	0.0095	>1999
Temperatura collaudo: 18.5°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: 21

DBC: 13

DBM: 5

LATO OPP. COMANDO

DBI: 21

DBC: 12

DBM: 4

GIRI/min

DBI: 1500

DBC: 1500

DBM: 1500

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI