



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 12/01/2017

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9428

Motore n° 5000013435

Matricola V91211197020001/2007

Comm. n° 20170013

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA8355-4PB50 B3 N.V91211197020001/2007 KW.355 G.1488 V.500 A.490

KW.355

Cuscinetto L.C.: 6220/C3VL0241

Cuscinetto L.O.C.: 6220/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 500 Volt, 46 Ampere, 1500 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.014	>1999
FASE V	0.014	>1999
FASE W	0.014	>1999

Temperatura collaudo: 8°C

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: 0.8

Lato Opp. Comando: 0.6

Giri/min.: 1500

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO
DBI: 21
DBC: 2
DBM: 11

LATO OPP. COMANDO
DBI: 21
DBC: 4
DBM: 13

GIRI/min
DBI: 1500
DBC: 1500
DBM: 1500

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI