



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 18/08/2017

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° **9629** Motore n° **5000013767** Matricola **100831/0004**
Comm. n° **20170636** Specifiche: MOTORE VEM SPEH 225M4 TWSTA N.100831/0004 KW.45/39/34 G.1460/1465/1470 MAX
2000 V.230 A.143/125/111 V.400 A.82/73/61,5
KW.45/39/34
Cuscinetto L.C.: 6313 2RS C3 Cuscinetto L.O.C.: 6312 2RS C3

Note:
collaudo a vuoto: Volt 400, Ampere 31, Giri 1500.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0,3	>1999
FASE V	0,3	>1999
FASE W	0,3	>1999
Temperatura collaudo: _____		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0,2**

Lato Opp. Comando: **0,2**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: **2,5**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO
DBI: **19**
DBC: **3**
DBM: **12**

LATO OPP. COMANDO
DBI: **18**
DBC: **4**
DBM: **15**

GIRI/min
DBI: **1500**
DBC: **1500**
DBM: **1500**

SURGE TEST
2Vn+1000 ESITO
ok

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA