



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° 0592 del 14/08/2018

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 18050635		Data Vs. DDT: 14/08/2018		Altri Rif.: VIGLIETTA - 559593	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000014292	MOTORE REALIANCE ELECTRIC GS1107 DC-MOTOR N.191191ZV 400V 34,8A KW,12 2500G/min EXC F1-F2 310V 1,55A				

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE, SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA VERIFICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA ESTRAZIONE INDOTTO E REVISIONE CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO RICOSTRUZIONE DI N.2 CAMPI DI ECCITAZIONE CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO TORNERIA E SMICATUTA COLLETTORE PULIZIA INDUSTRIALE PORTA SPAZZOLE CON SABBIATURA RIMONTAGGIO E ASSESTAMENTO SPAZZOLE NUOVE EG319 12,5x25x40mm CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO GIUNTO GIUNTO 6208 2RS C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO GIUNTO 6206 2RS C3 RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO GIUNTO CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO GIUNTO CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RICOSTRUZIONE RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI VERIFICA FUNZIONALITA' DELLA TACHIMETRICA COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA	2465		2465



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° **0592** del **14/08/2018**

REVISIONE GENERALE DEL VENTILATORE CON VERIFICA
FUNZIONALITA'

VERNICIATURA ESTERNA

NB- DA PRECISE INDICAZIONI DAL CLIENTE LE TERMICHE NON
SONO COLLEGATE

REDAZIONE DEL CERTIFICATO E VERBALE DI COLLAUDO

Totale preventivo € 2.465,00 + I.V.A.

Consegna con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D. 120GG. D.F.F.M

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.