



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° 0705 del 10/10/2018

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 18050818		Data Vs. DDT: 10/10/2018		Altri Rif.: VIGLIETTA	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000014333	POMPA KSB KRT 100-250/16400 260 KW.16 400/690V 33,5/19,2A 4POLI N.29140371 C16 850				

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DELLA POMPA CON MOTORE IN CORRENTE ALTERNATA PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA REVISIONE INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO E INTERFERENZE CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE CON EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 DA EFFETTUARE CON CHIAVETTA E SENZA O CON PULEGGIA E SENZA TORNITURA E RETTIFICA SEDE ALBERO PER RICOSTRUZIONE SEDE CUSCINETTO E TENUTA MECCANICA RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON LE USCITE STATORICHE, DELLE FASCIATURE DI RAME E DELL'ISOLAMENTO DELLE MATASSE CON NASTRO IN CLASSE H, VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO GIRANTE TIPO 6308 2RS C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO GIRANTE NU206 E TVP2 C3 RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO GIRANTE CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO TORNERIA E RETTIFICA ASSE INDOTTO PER RICOSTRUZIONE SEDE TENUTA OLIO ESTRAZIONE PACCO LAMELLARE E RIPARAZIONE DELLO STESSO	3880		3880



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° 0705 del 10/10/2018

RIFACIMENTO SALDATURA PARAGRASSO INTERNO FISSO
SULLA CAMPANA DELLA POMPA
RICOSTRUZIONE PIATTELLO PORTA TENUTA DELL'OLIO
SOSTITUZIONE E MONTAGGIO TENUTA DELL'OLIO DN26
SOSTITUZIONE TENUTA ACQUA DN22
SOSTITUZIONE KIT ORING COMPLETO
SOSTITUZIONE KIT PRESSACAVO IN FUSIONE RESINATA
COMPLETA DI MT.11 CAVO PROTOMONT NSSHOFU
7X4mmq+5X1,5mmq
SABBIATURA INDUSTRIALE DELLA GIRANTE E DELLA CHICCIOLA
TRATTAMENTO CERAMICO DELLA GIRANTE E DELL'INTERNO
DELLA CHIOCCIOLA CON LOCTITE
PROVA DEL CIRCUITO DELL'OLIO E RABBOCCO CON OLIO PER
CIRCA 1/2 LT.
RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI
COMPONENTI
COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA
RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA
VERNICIATURA ESTERNA
REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Totale preventivo € 3.880,00 + I.V.A.

Consegna 20GG dalla data dell'ordine con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.