



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 08/02/2018

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9800

Motore n° 5000014000

Matricola

Comm. n° 20180031

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH6258-0ZH40-6SV1-Z N.9811575001001/1998 EN60034-1
FGDINVDE0875 B3 V18...460 A775G/min 10...1730...1990 K 1,95...338 Ve310...210
A13...10,5

Cuscinetto L.C.: 6219/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6219/C3

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.1	17

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$

Indotto: >1999
Eccitazione: >1999
Armat.: >1999
Compound:
Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: _____
Riparato: _____
Revisionato: OK
Collett.: OK

PROVA TACKO

V: _____
Riple: _____
Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG389P
Q.tà spazzole: 20
Mis. spazzole: (12.5+12.5) x 32 x 50

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5
Lato Comando: 0.3
Lato Opp. Comando: 0.3
Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 17
DBC: 4
DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 17
DBC: 2
DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1000
DBC: 1000
DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	12.5	217	13/365
	200	13.6	220	13/740
	460	15	221	13/1672
	460	14.8	178	10.5/1947

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	12.6	223	13/367
	200	13.5	225	13/741
	460	15.1	226	13/1670
	460	14.9	182	10.5/1950

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI