



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 24/01/2018

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9788

Motore n° 5000013766

Matricola

Comm. n° 20180029

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA8317-4PB50-Z B3 N.T61161789010001/2005 IMB3 KW.315 G.1488
V.500 A.430 HZ.50 KG.1500.

KW.315

Cuscinetto L.C.: 6218/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6218/C3VL0241

NOTE:


Collaudo a vuoto: 500 Volt, 50 Ampere, 1500 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.015	>1999
FASE V	0.015	>1999
FASE W	0.015	>1999

Temperatura collaudo: 12°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 20

DBC: 3

DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 20

DBC: 5

DBM: 13

GIRI/min

DBI: 1500

DBC: 1500

DBM: 1500

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA