



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 22/01/2018

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9785

Motore n° 5000013999

Matricola

Comm. n° 20180030

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA8355-8PB50-Z 355 B3 N.272708/1998 KW.250 G/min741 V.500
A.365 KG.900

Cuscinetto L.C.: 6220/C3+2NU20BC

Cuscinetto L.O.C.: 2NU20/EC

NOTE:

Collaudo a vuoto: 500 Volt, 48.7 Ampere, 750 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo N°2) KTY84.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.02	>1999
FASE V	0.02	>1999
FASE W	0.02	>1999

Temperatura collaudo: 9°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.2

Lato Opp. Comando: 0.2

Giri/min.: 750

Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 15

DBC: 4

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 15

DBC: 2

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 750

DBC: 750

DBM: 750

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI