



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 24/01/2018

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9791

Motore n° 5000009992

Matricola 27688/0001H

Comm. n° 20180027

Specifiche: MOTORE VEM SPEH 225M4 TWSTA N.27688/0001H KW.45/39/34 G.1460/1465/1470 MAX
2000 V.230/400 A.143/125/111 - ROTORE V.330 A. 84/73/64 KG.355

KW.45/39/34

Cuscinetto L.C.: 6313 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6312 2RS/C3

Note:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 36 Ampere, 1490 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	Stat.0.5 - Rot.0.6	Stat >1999 - Rot >1999
FASE V	Stat.0.5 - Rot.0.6	Stat >1999 - Rot >1999
FASE W	Stat.0.5 - Rot.0.6	Stat >1999 - Rot >1999

Temperatura collaudo: 15°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1490

Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: 19

DBC: 3

DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 18

DBC: 4

DBM: 14

GIRI/min

DBI: 1490

DBC: 1490

DBM: 1490

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ROBERTO IACOUCCI