



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° 0564 del 02/09/2020

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 20050462	Data Vs. DDT: 02/09/2020	Altri Rif.: RDA 608482		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000011467	MOTORE SIEMENS 1LA8357-4PB50-Z 355 N.272953/1998 KW.500 G.1488 V.500 A.680	KW.500		272953

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE AVVOLGIMENTO, VERNICIATURA ISOLANTE, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, SOSTITUZIONE CUSCINETTI CUSCINETTO SKF NU 220 ECM/C3 VL0241 INSOCOAT VS. FORNITURA RICOSTRUZIONE LEGATURE AVVOLGIMENTO STATORICO, E VERNICIATURA CON RESINE IN CL.H, RICOSTRUZIONE ISOLATORI PASSANTI BULLONI BLOCCAGGIO CUSCINETTO CUSCINETTO SKF NU 220 ECJ/C3 VS. FORNITURA A CUSCINETTO SKF 6220/C3 VS. FORNITURA CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO 1940 SOSTITUZIONE N.2 PARAPOLVERE DIAM.100 COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA RIMONTAGGIO COMPLETO E VERNICIATURA ESTERNA	2300		2300

Totale preventivo € 2.300,00 + I.V.A.

CUSCINETTO NU 220 ISOLATO DI VS. FORNITURA A SCARICO VS. DDT.20050462I

Consegna 10GG S.I DAL VS. ORDINE
con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.