



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Spett.le

HENKEL ITALIA S.P.A.  
VIA AMORETTI, 78  
20157 MILANO - MI

Offerta n° 0781 del 31/10/2019

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 61/HKL2019	Data Vs. DDT: 31/10/2019	Altri Rif.:		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000014798	MOTORE INGERSOL-RAND AV3-LN355L62 N.97931087001 G.3000 KW.350 V.400 A.588	KW.350		N.97931087001

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE, SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICCAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA VERIFICA DELLO STATO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA CON DOPPIO LAVAGGIO ED ESSICCAZIONE AL FORNO PER ELEIMINAZIONE DEI PRODOTTI CCONDUTTIVI DEOPSITATO SUGLI AVVOLGIMENTI ESTRAZIONE INDOTTO E REVISIONE CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICCAZIONE AL FORNO CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 REALIZZAZIONE PROVA IMPULSI NORMALIZZATA PER VERIFICA QUALITA' AVVOLGIMENTO, IN QUANTO NEI MOTORI IN B.T. IL TEST DEL TANGENDELTA NON PUO' ESSERE EFFETTUATO PERCHE' DAREBBE RISULTATI POCO ATTENDIBILI REVISIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON RIPRAZIONE PARZIALE DELLE USCITE STATORICHE E VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICCAZIONE AL FORNO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO VENTOLA 6315 C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO VENTOLA 6315 C3 MONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI PROVE DI FUNZIONAMENTO A VUOTO CON TEST DELLE VIBRAZIONI MULTIPUNTO E DELL'ENVELOPE PER LA DETERMINAZIONE DELLO STATO DEL CUSCINETTO COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA TRATTAMENTO DI IMPREGNAZIONE DELLO STATORE CON RESINE IN CL H TIPO BC346 E COTTURA AL FORNO PER 7 ORE A 140°C RIBOCCOLATURA CALOTTA CON TORNERIA E RETTIFICA SEDE DEL CUSCINETTO LATO GIUNTO	3380		3380



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it)  
email: [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Spett.le

HENKEL ITALIA S.P.A.  
VIA AMORETTI, 78  
20157 MILANO - MI

Offerta n° **0781** del **31/10/2019**

RIBOCCOLATURA CALOTTA CON TORNERIA E RETTIFICA SEDE  
DEL CUSCINETTO LATO VENTOLA  
REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO  
VERNICIATURA ESTERNA

Totale preventivo € 3.380,00 + I.V.A.

Consegna 10 GG DAL VS. ORDINE  
con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.60GG. D.F.F.M.

Validità 30GG. DALLA PRESENTE

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

HENKEL ITALIA S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.