

**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 12/b - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345
email: produzione@rem-motori.it

**SCHEDA DI COLLAUDO
MOTORE C.C.**

COMMESSA N° 0087

CLIENTE

BUZZI UNICEN

Matr.

574/7014

N° REM

12442

MARCA	SICHE	TIPO	C345/CVEA/BB	GIRI	1500	Protezione Mot.	PT100/KLIXON NC
N° POLI	4	VOLTS A.	440	A Armatura	158	63 KW/HP	
		VOLTS E.	110	A. Eccitazione	3,61	CUSC. L.C.	6316 C3
Nm. Mot.		Nm. Freno		Data		CUSC. L.O.C.	NU 314 ECP C3

RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20°C	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω ALLA TEMPERATURA 20°C	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$	megger volts	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10			
				Ind. - campi	Ripar.	Revis.	collett
0,2	26	INDOTTO 103 ECCITAZ. 1600 ARMAT. 500 COMPOUND 1800	1000				
PROVA TACKO V.	RIPLE						

Nm Motore		Quantità	8
Nm Freno		Misura	12,5 - 32 - 40
		Tipo spazzola	RE 59

Vibrazione macchina mm/sec.		L. COMANDO	L. OPP. COMANDO	GIRI/Min	PROVE ELETTRICHE				
mm/sec.	max 6,3	0,7	0,7	1000	Rotazione oraria				
					V. tacho	V. a	A. a	Ve	Ae / GIRI
						100	5,2	90	3,6 / 344
						200	6,9	92	n / 684
						440	7,4	95	n / 1507
									/
									/

CUSCINETTO SPM		L. COMANDO	L. OPP. COMANDO	GIRI/Min	Rotazione antioraria				
dbc	dbm	DBI 20	DBI 19	1000	V. tacho	V. a	A. a	Ve	Ae / GIRI
< 10	< 20	DBC 4	DBC 5	1000		100	5,2	92	3,6 / 344
		DBM 13	DBM 14	1000		200	6,8	98	n / 681
						440	7,4	100	n / 1506
									/
									/

SURGE TEST		2 volte V+1000	
ESITO		OK	


NOTE	
------	--

Collaudatore

Data

26/02/2015

VENTILAZIONE PER MOTORI SICME C345/CVEA/B3 63kW



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 12/b - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345

email: produzione@rem-motori.it

SCHEDA DI COLLAUDO MACCHINE
IN C.A.

COMMESSA N°.

0087

CLIENTE

BUZZI VINCEN

Matricola

574/7019

N° REM

12442

MARCA

SICME

TIPO

4202510/646

GIRI

980

PROTEZIONE

✓

N° POLI

6

VOLTS

380

CORRENTE

2,5

POTENZA

5CV

FORMA

Nm. Mot.

Nm. Freno

Data

CUSCINETTO L.C.

6213 2RSC3

CUSCINETTO L.O.C.

6213 2RSC3

RESISTENZA Ω
ALLA
TEMPERATURA
20°C

ISOLAMENTO
VERSO MASSA $M\Omega$

MEGGER
VOLTS

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN
CEI-EN 60034-1:2000-10

Avvolg.
Nuovo

Riparato

Revisionato

FASE U

1,5

1999

1000

FASE V

n

n

FASE W

n

n

Nm Motore

Nm Freno

RESOLVER

ENCODER

Vibrazione

macchina-mm/s.

L.COMANDO

0,5

L.OPP.COMANDO

0,5

GIRI/Min

- 1000

Vibraz.max mm/s.

PROVA DI

COLLAUDO CON

VENTOLAZIONARE

400 V

2,4 AMPERE

CUSCINETTO

L.COMANDO

L.OPP.COMANDO

GIRI/Min

DBI

DBI

DBC/DBM

18

18

1000

DBC

DBC

10-/-20

3

4

1000

DBM

DBM

13

14

1000

SURGE TEST

2volte V+1000

V.

ESITO

OK

NOTE

Collaudatore

Lo. Angelo

Data 26/02/2015

R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: carlo.spaziani@rem-motori.it - Email: alfredo.evangelisti@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it

R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. - Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Commessa Nr.	2015-0087	Codice R.E.M	12442
--------------	-----------	--------------	-------

Rapporto di equilibratura

Cliente : Buzzi Unicem				Data : 24/02/2015 12:38:06		
Prog. N^ 218		SICME C34S/CVEA/B3 Kw 63				
	Tol (g)	r (mm)		Dim (mm)	ISO	unit(Kg)
P1	12.243	130.00	a	135.00	G	2.50
ST	0.000	0.00	b	560.00	Peso	200.00
P2	26.526	60.00	c	130.00	rpm	1500

Squilibri iniziali:


P1 (g)	ST (g)	P2 (g)
39.3	0.00	62.9
93.2°	45.8°	310.7°

Squilibri residui:

P1 (g)	ST (g)	P2 (g)
0.4	0.0	5.9
301.6°	346.0°	351.9°

Velocità di misura = 501 rpm

eratore: Angelo Lisi

Firma : 

NOTE: EQUILIBRATO CON MRZZA CHIAVETTA

R.E.M. s.r.l.


Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: carlo.spaziani@rem-motori.it - Email: alfredo.evangelisti@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it

R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. - Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605



Dasa-Räregister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Commessa Nr.	2015-0087	Codice R.E.M	12442
--------------	-----------	--------------	-------

Rapporto di equilibratura

Cliente : Buzzi Unicem				Data : 24/02/2015 16:37:01		
Prog. N^ 219		Ventilatore per motore Sicme C34S/CVEA/B3 Kw 63				
	Tol (g)	r (mm)		Dim (mm)	ISO	unit(Kg)
P1	2.809	255.00	a	105.00	G	2.50
ST	0.000	0.00	b	310.00	Peso	60.00
P2	2.984	240.00	c	115.00	rpm	1000

Squilibri iniziali:

P1 (g)	ST (g)	P2 (g)
17.30	0.00	28.17
172.9°	113.7°	79.6°

Squilibri residui:

P1 (g)	ST (g)	P2 (g)
1.68	0.00	1.03
102.5°	137.8°	230.9°

Velocità di misura = 502 rpm

Operatore: Angelo Lisi

Firma : _____

VENTOLE EQUILIBRATE CON ALBERO COSTRUITO