



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 15/07/2016

Spett.le

BUZZI UNICEM S.P.A.

VIA LUIGI BUZZI, 6

15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° 9217

Motore n° 5000013152

Matricola HM2344066

Comm. n° 20160511

Specifiche: MOTORE ABB DMA400K31L N.HM2344066 KW.530 G.1785 V.600 A.926 Ve.110 Ae.31 PESO KG.2800

Cuscinetto L.C.: 6326 M/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6326 M/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

Valore di resistenza misurato delle scaldiglie: 125 ohm.

RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20° c	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω ALLA TEMP. 20°c
0.1	2.5

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: **70**
Eccitazione: **>1999**
Armat.: **95**
Compound:
Compensazione: **95**

MEGGER VOLTS
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: _____
Riparato: _____
Revisionato: **OK**
Collett.: **OK**

PROVA TACKO

V: _____
Riple: _____
Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: **RE92**
Q.tà spazzole: **24**
Mis. spazzole: **(12.5+12.5) x 32 x 50**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec. 6,3)

Grado di vibrazione: **2.5**
Lato Comando: **0.5**
Lato Opp. Comando: **0.5**
Giri/min.: **1000**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: **24**
DBC: **5**
DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **24**
DBC: **3**
DBM: **12**

GIRI/min

DBI: **1000**
DBC: **1000**
DBM: **1000**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	11.5	80	31/289
	200	13	83	31/580
	500	21,2	86	31/1461

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	11,6	89	31/291
	200	13	91	31/578
	500	21,1	93	31/1465

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI