



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le
BUZZI UNICEM S.P.A.
VIA LUIGI BUZZI, 6
15033 CASALE MONFERRATO - AL

Offerta n° 0478 del 27/07/2020

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 122		Data Vs. DDT: 24/07/2020		Altri Rif.:	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000015083	MOTORE ABB AMB630L8ABAM N.8803000004.01 KW.2400/2200/2600 G.741/739/892 V.6000/5400/4160 A.280/289/435 KG.12670	KW.2400/2200 /2600		8803000004.01	

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
		PREMESSA: OPERE GIA' ESEGUITE AL FINE DI POTER STIMARE I DANNI E REDIGERE UNA RELAZIONE COMPLETA DI FOTO ALL'UFFICIO DE DI CASALE MONFERRATO E RESPONSABILE ELETTRICO STABILIMENTO DI AUGUSTA			
		PUNTO n°.1 ***** ANALISI PRELIMINARE DEL MOTORE, RILIEVO DEI VALORI DI ISOLAMENTO SMONTAGGIO COMPLETO DELLA MACCHINA NEI SINGOLI PARTICOLARI E PRIMO CONTROLLO DEI VARI COMPONENTI ESTRAZIONE DEL ROTORE A GABBIA E CONTROLLO DI TUTTI I COMPONENTI MECCANICI(ALBERO, SEDI CUSCINETTI E TENUTE) VERIFICA DEL PACCO LAMELLARE STATORICO PRIMA DELLA ESTRAZIONE DALLA CASSA STATORICA E DELL'AVVOLGIMENTO BRUCIATO A MEZZO LOOP-TEST CON TELECAMERA A RAGGI INFRAROSSI			
		PUNTO N°.2 ***** DEMOLIZIONE DEL VECCHIO AVVOLGIMENTO CON FORNO PIROLITICO A TEMPERATURA CONTROLLATA PER EVITARE PROBLEMI SUL PACCO MAGNETICO PROVA CONTINUITA' GABBIA ROTORE			



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

BUZZI UNICEM S.P.A.
VIA LUIGI BUZZI, 6
15033 CASALE MONFERRATO - AL

Offerta n° 0478 del 27/07/2020

RICOSTRUZIONE DELLE BOBINE CON RAME ISOLATO CON DOPPIA SPIRALATURA IN MICA+SMALTO COME DA ORIGINALE PER EVITARE FENOMENI DI IONIZZAZIONE IN CLASSE DI ISOLAMENTO H E RICOSTRUZIONE DELL'ISOLAMENTO CON VETRO ISOMICA CONTINUO PREIMPREGNATO DELLA ISOVOLTA CON CLASSE ISOLAMENTO H. LEGATURE DELLE TESTATE CON CORDONE IN VETRO. IMPREGNAZIONE IN VPI CON RESINE IN CLASSE H E POLIMERIZZAZIONE AL FORNO TERMOCONTROLLATO. RICOSTRUZIONE N. 6 USCITE COME DA ORIGINALE CON CAVI ISOLATI IN VETRO SILICONE

RICOSTRUZIONE DELLE BIETTE STATORICHE CON MATERIALE SEMICONDUCTORE PER SCARICARE LE CORRENTI PARASSITE COLLAUDO PRELIMINARE CON SURGE-TEST A 2E+1000 PRIMA DEL REISERIMENTO DELLO STATORE ALL'INTERNO DELLA CASSA STATORICA

REINSERIMENTO DELLO STATORE ALL'INTERNO DELLA CASSA STATORICA E COLLAUDO AVVOLGIMENTO SECONDO PROVE DLA(TG. DELTA, IdP, CAPACITA E SCARICHE PARZIALI E RESISTENZA OHMICA)

PULIZIA E VERNICIATURA DEL ROTORE CON SMALTI PROTETTIVI IN CLASSE H E POLIMERIZZAZIONE AL FORNO

COLLAUDO DELLA MORSETTIERA CON SOSTITUZIONE DI UN ISOLATORE, DI TUTTE LE PTC SIA STATORICHE CHE DEI CUSCINETTI CHE DEL PACCO MAGNETICO

EQUILIBRATURA DEL ROTORE CON E SENZA GIUNTO SECONDO ISO 21940 COMPLETO DELLE VENTOLE DI RAFFREDDAMENTO INTERNE

CONTROLLO DELLE SCALDIGLIE ANTICONDENSA

RICOSTRUZIONE SEDE DI ANCORAGGIO SCAMBIATORE DI CALORE E MONTAGGIO DEL NUOVO SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO DA VOI FORNITO. CI DOVRETE INDICARE SE I PUNTI DI ANCORAGGIO RIMANGONO GLI STESSI O ANDRANNO MODIFICATI

MONTAGGIO ED INGRASSAGGIO DEI CUSCINETTI DA VOI FORNITI

RIMONTAGGIO DELLA MACCHINA CON COSTRUZIONE DI CUFFIA DI PROTEZIONE DELL'ALBERO CHE SUPPORTAVA LA VECCHIA VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO E COLLAUDO PER ALMENO N.1 ORA A PIENA VELOCITA'

CONTROLLO DELLA VIBRAZIONI E DELLA RUMOROSITA' DEI CUSCINETTI

VERNICIATURA ESTERNA SECONDO RAL DA VOI INDICATO E REDAZIONE DI TUTTI I REPORT DEI CONTROLLI EFFETTUATI

Nr	1	TOTALE COMPLESSIVO DELLE OPERE DI CUI SOPRA	58000	58000
----	---	---	-------	-------

N.B.: L'OFFERTA NON PREVEDE LA RIMOZIONE ED IL RIFACIMENTO DEL PACCO LAMELLARE IN QUANTO IL NOSTRO UFFICIO TECNICO SI RISERVA DI VERIFICARE E DECIDERE IL DA FARSI SOLO DOPO AVERE ESEGUITO IL DEFINITIVO LOOP-TEST PREVIA RIMOZIONE DELL'AVVOLGIMENTO (COME DA PUNTO 2)



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

BUZZI UNICEM S.P.A.
VIA LUIGI BUZZI, 6
15033 CASALE MONFERRATO - AL

Offerta n° **0478** del **27/07/2020**

Totale preventivo € 58.000,00 + I.V.A.

Consegna: 15/30 SETTEMBRE S. IMPREVISTI SULLA RICEZIONE DEI MATERIALI E DAL VS. ORDINE
TRASPORTO A VS. CARICO

Modalità di pagamento: R.D. 120GG. D.F.F.M

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BUZZI UNICEM S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.