



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Spett.le  
BUZZI UNICEM S.P.A.  
VIA LUIGI BUZZI, 6  
15033 CASALE MONFERRATO - AL

Offerta n° 0832 del 14/12/2020

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 246	Data Vs. DDT: 07/12/2020	Altri Rif.:		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000015225	MOTORE GARBE, LAHMEYER & CO.AG. A 10/121 C N.815671 KW.1000 G.987 V.3000 A.233	KW.1000		N.815671

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SOFFIAGGIO MOTORE PER ELIMINARE RESIDUI DELLA LAVORAZIONE SMONTAGGIO MOTORE IN OGNI PARTICOLARE, LAVAGGIO DEGLI STESSI ED ESSICCAZIONE LA FORNO CONTROLLO DIMENSIONALE DI OGNI SINGOLO PARTICOLARE VERIFICA SEDI CUSCINETTI SULL'ALBERO LATO COLLETTORE, SEDE CUSCINETTO LATO OPPOSTO RICOSTRUZIONE PERNI DI OTTONE MORSETTIERA N.3 RIPARAZIONE DEI LABIRINTI DI TENUTA ALBERO SMONTAGGIO DEI PORTASPAZZOLE, SABBIAURA CON MICROSFERE IN VETRO, VERIFICA DELLA PRESSIONE DELLE MOLLE E CONTROLLO TENUTA ISOLAMENTO A 2E+1000 LAVAGGIO ED ASCIUGATURA LA FORNO TERMOVENTILATO DELL'AVVOLGIMENTO ROTORICO E STATORICO CON TRATTAMENTO PER IMPREGNAZIONE CON VERNICI ISOLANTI IN CLASSE DI ISOLAMENTO H COLLAUDO DEGLI AVVOLGIMENTI CON SURGE-TEST ALLA TENSIONE NOMINALE E CONTROLLO RIGIDITA DIELETTRICA SIA IN C.C. CHE IN C.A. VERIFICA E COLLAUDO DELLE MORSETTIERE DI ALIMENTAZIONE DEL MOTORE, VERIFICA DELLE PT100 CON ISOLAMENTO NUOVO DEI CAVI TORNITURA DEL COLLETTORE AD ANELLI	7900		7900
Nr	1	COLLAUDO DEL MOTORE DEL MOTORE CON PROVE DLA MONTAGGIO E SOSTITUZIONE CUSCINETTI DA VOI FORNITI NU 328 ECM/C3 NU326 ECM/C3 E 6226/MC3 E LOROINGRASSAGGIO EQUILIBRATURA ROTORE CON E SENSA GIUNTO SECONDO ISO 21940, RIMONTAGGIO ED ASSESTAMENTO SPAZZOLE EG34D RIMONTAGGIO COMPLETO DEL MOTORE E COLLAUDO A VUOTO ALLA VELOCITA' NOMINALE DELLE VIBRAZIONI E DEL RUMORE DEI CUSCINETTI	1500		1500



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Spett.le  
BUZZI UNICEM S.P.A.  
VIA LUIGI BUZZI, 6  
15033 CASALE MONFERRATO - AL

Offerta n° 0832 del 14/12/2020

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DEI LAVORI

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

0	N.B IL MOTORE DAI RISULTATI DELLE PROVE RISULTA AVERE UN IDP SCADENTE SINTOMO DI PROBLEMI DI CONDUZIONE VERSO TERRA. ALLEGHIAMO ALLA PRESENTE LE NOSTRE CONSIDERAZIONI SU COME SI POTREBBE AGIRE PER AVERE DEI RISULTATI OTTIMALI.	#Errore	0
---	--	---------	---

Totale preventivo € 9.400,00 + I.V.A.

N.B.: CUSCINETTO NU 328 ECM/C3 - CUSCINETTO NU 326 ECM/C3 - CUSCINETTO 6226 M/C3 DI VS. FORNITURA A SCARICO DDT.246 DEL 07/12/2020

CONSEGNA 15 GG LL S.I. DAL VS. ORDINE  
Trasporto a vs. carico

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BUZZI UNICEM S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.