



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 22/08/2016

Spett.le

BUZZI UNICEM S.P.A.

VIA LUIGI BUZZI, 6

15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° 9274

Motore n° 5000013192

Matricola 865000220

Comm. n° 20160561

Specifiche: MOTORE FIMET M400LA6 B3 N.865000220 KW.355 G.985 V.3865/500 A.295/510 PESO KG.2000ca.

Cuscinetto L.C.: NU322 ECJ/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6322/C3VL0241

NOTE:

Collaudo a vuoto: 500 Volt, 61 Ampere, 1000 Giri.

Resistenza misurata delle termiche: 276 Ohm.

	RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20° C	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.0139	>1999
FASE V	0.0139	>1999
FASE W	0.0139	>1999

MEGGER VOLTS PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **1000**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO
DBI: **18**
DBC: **5**
DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **18**
DBC: **3**
DBM: **12**

GIRI/min

DBI: **1000**
DBC: **1000**
DBM: **1000**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI