



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 05/10/2016

Spett.le
BUZZI UNICEM S.P.A.
VIA LUIGI BUZZI, 6
15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° 9326 Motore n° 5000013292 Matricola 9000194
Comm. n° 20160727 Specifiche: MOTORE FIMET M280S4 B3 N.9000194

Cuscinetto L.C.: NU316/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6316/C3

NOTE: Il motore monta protezione termica del tipo PTC.
Collaudo a vuoto: 660 Volt, 22 Ampere, 1498 Giri,

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.06	>1999
FASE V	0.06	>1999
FASE W	0.06	>1999
Temperatura collaudo: 20°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: OK
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: 0.8

Lato Opp. Comando: 0.8

Giri/min.: 1498

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: 20
DBC: 5
DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 20
DBC: 3
DBM: 13

GIRI/min

DBI: 1498
DBC: 1498
DBM: 1498

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI