



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 04/01/2018

Spett.le

BUZZI UNICEM S.P.A.

VIA LUIGI BUZZI, 6

15033 CASALE MONFERRATO

(AL)

Verbale n° 9773

Motore n° 5000013949

Matricola

Comm. n° 20170977

Specifiche: MOTORE ABB HOROMILL KW.900 V690 991G/min N.CC941MC72 TYPE AMA450L6ABAFM 4300KG.

Cuscinetto L.C.: 6326/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6322M/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 380 Volt, 90 Ampere, 999 Giri.

Il motore monta N°3 Scaldiglie collegate in serie Resistenza Misurata 500 ohm, Isolamento a 1000 volt >1999 Mohm.

Collaudo scaldiglie: 230 Volt, 0.4 Ampere.

Il motore monta N°3 sonde PT100 Sugli avvolgimenti, e N°2 Sonde PT100 sui cuscinetti.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.0076	>1999
FASE V	0.0076	>1999
FASE W	0.0076	>1999
Temperatura collaudo: 9°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.6

Giri/min.: 999

Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 19

DBC: 3

DBM: 11

LATO OPP. COMANDO

DBI: 18

DBC: 2

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 999

DBC: 999

DBM: 999

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI