



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 16/03/2017

Spett.le
BUZZI UNICEM S.P.A.
VIA LUIGI BUZZI, 6
15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° **9494** Motore n° **5000013508** Matricola **F029491**
Comm. n° **20170130** Specifiche: MOTORE MARELLI B4C315MC6 B3 N.F029491 KW.132 G.990 V.380 A.260 KG.850ca.

KW.132

Cuscinetto L.C.: NU319 ECP/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6316/C3

NOTE:

Collaudo vuoto: 380 Volt, 19 Ampere, 992 Giri.
Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.
Collaudo Ventilatore: 400 Volt, 0.7 Ampere.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.036	>1999
FASE V	0.036	>1999
FASE W	0.036	>1999
Temperatura collaudo: 13°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 992

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 17

DBI: 16

DBI: 992

DBC: 4

DBC: 3

DBC: 992

DBM: 13

DBM: 11

DBM: 992

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Motore Collaudato da Ezio Fratangeli e Roberto Iacoucci

Firma Collaudatore
ROBERTO IACOUCCI