

Report esame ultime misure

7-lug-2016 guest



REM / Buzzi Barletta / Esaustore - Ansaldo CT630Y6 -:

Classe	Punto di misura	Compito	Valore	Unità	Soglia	Livello +1	Codice	%
18/05/16	RPM=660	LOAD=0,00						
	M1H	env 1h.sracea	1,71	m/s^2			N	
	M2H	m2h.srveas	1,31	mm/s			N	
	M2V	m2v.srveas	1,21	mm/s			N	
	M2A	m2a.srveas	1,01	mm/s			N	
	M1H	sp1.sracsp (dBm)	10	dBn		25	N	
		sp1.sracsp (dBc)	0	dBn		10	N	
	M2H	sp2.sracsp (dBm)	15	dBn		25	N	
		sp2.sracsp (dBc)	-0	dBn		10	N	
	M1H	m1h.srveas	0,91	mm/s			N	
		m1h.srveas	0,91	mm/s			N	
	M1A	m1a.srveas	0,74	mm/s			N	
RPM=875								
	M2H	env 2.srveea	8,22	mm/s			N	
	M1V	env1,1 aa.sracea	2,45	m/s^2			N	
		env 1h.sracea	1,71	m/s^2			N	
		m1v.srveas	0,40	mm/s			N	

Definizione codici allarme:

A - Allarme W - Avvertimento P - Preavvertimento N - Normale

% - Livello aumentato rispetto valore precedente + - Vicino ad una soglia di allarme ! - Minimo al di sopra di una soglia di allarme

* Più allarmi da un compito di misura