

# Report esame ultime misure

7-lug-2016 guest



## REM / Buzzi Barletta / Mulino Cemento 2:

Classe	Punto di misura	Compito	Valore	Unità	Soglia	Livello +1	Codice	%
18/05/16	RPM=990	LOAD=0,00						
	M1V	m1v.srveas	0,76	mm/s			N	
	M1H	m1h.sracas	2,01	m/s^2			N	
	M1A	m1a.srveas	1,23	mm/s			N	
	M2V	m2v.srveas	2,09	mm/s			N	
	M2H	m2h.srveas	2,92	mm/s			N	
	M2A	m2a.srveas	1,96	mm/s			N	

Definizione codici allarme:

A - Allarme W - Avvertimento P - Preavvertimento N - Normale

% - Livello aumentato rispetto valore precedente + - Vicino ad una soglia di allarme ! - Minimo al di sopra di una soglia di allarme

-----  
\* Più allarmi da un compito di misura