


Report spettro

7-lug-2016

guest




v zp [mm/s] 18/05/16 10.32.36 R: 990,00 MR Task: 0,00



V : Mulino Cemento 2 / M1V / m1v.srveas

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
m1v.srveas	0.76	mm/s		18/05/16 10.32.36	N


a zp [m/s^2] 18/05/16 10.30.43 R: 990,00 MR Task: 0,00



a : Mulino Cemento 2 / M1H / m1h.sracas

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
m1h.sracas	2.01	m/s^2		18/05/16 10.30.43	N

v zp [mm/s] 18/05/16 10.33.52 R: 990,00 MR Task: 0,00



V : Mulino Cemento 2 / M1A / m1a.srveas

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
m1a.srveas	1.23	mm/s		18/05/16 10.33.52	N

Definizione codici allarme:

A - Allarme W - Avvertimento P - Preavvertimento N - Normale

% - Livello aumentato rispetto valore precedente + - Vicino ad una soglia di allarme ! - Minimo al di sopra di una soglia di allarme

* Più allarmi da un compito di misura


Report spettro

7-lug-2016

guest




v zp [mm/s] 18/05/16 10.38.24 R: 990,00 MR Task: 0,00



V : Mulino Cemento 2 / M2V / m2v.srveas

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
m2v.srveas	2.09	mm/s		18/05/16 10.38.24	N


v zp [mm/s] 18/05/16 10.36.44 R: 990,00 MR Task: 0,00



V : Mulino Cemento 2 / M2H / m2h.srveas

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
m2h.srveas	2.92	mm/s		18/05/16 10.36.44	N

v zp [mm/s] 18/05/16 10.39.25 R: 990,00 MR Task: 0,00



V : Mulino Cemento 2 / M2A / m2a.srveas

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
m2a.srveas	1.96	mm/s		18/05/16 10.39.25	N

Definizione codici allarme:

A - Allarme W - Avvertimento P - Preavvertimento N - Normale

% - Livello aumentato rispetto valore precedente + - Vicino ad una soglia di allarme ! - Minimo al di sopra di una soglia di allarme

* Più allarmi da un compito di misura