



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 03/05/2017

Spett.le

BUZZI UNICEM S.P.A.

VIA LUIGI BUZZI, 6

15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° 9547

Motore n° 5000013573

Matricola 6670554

Comm. n° 20170253

Specifiche: MOTORE ASEA LA6 355LB N.6670554 KW.318 G.1400 V.440 A.768 Ve.220/110 Ae.9,7/19,4 PESO KG.2040

KW.318

Cuscinetto L.C.: 6324/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6320/C3

RESISTENZA
ARMATURA Ω

RESISTENZA
ECCITAZIONE Ω

0.1

18

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione: >1999

MEGGER
VOLT

1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

Temperatura collaudo: 16°C

PROVA TACKO

V:

Ripile:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG341

Q.tà spazzole: 16

Mis. spazzole: (10+10) x 32 x 54

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 18

DBC: 4

DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 17

DBC: 5

DBM: 14

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE
ROTAZIONE ORARIA

V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	10	171	9.7/335
	200	12.2	173	9.7/660
	440	21.8	175	9.7/1455

PROVE ELETTRICHE
ROTAZIONE ANTIORARIA

V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	10	176	9.7/336
	200	12.2	178	9.7/664
	440	21.8	180	9.7/1452

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI