



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 01/10/2018

Spett.le
BUZZI UNICEM S.P.A.
VIA LUIGI BUZZI, 6
15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° **9974** Motore n° **5000014244** Matricola
Comm. n° **20180510** Specifiche: MOTORE INGERSOLL RAND 505TD LS315MR-T N.077181HD001 92663038 KW.152
G.1490 V.380 A.273 KG.855

Cuscinetto L.C.: NU320 ECJ

Cuscinetto L.O.C.: 6317 2RS1/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 31 Ampere, 1500 Giri.
Resistenza misurata della protezione termica 230 Ohm.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.0188	>1999
FASE V	0.0191	>1999
FASE W	0.0192	>1999
Temperatura collaudo: 23°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.2**

Lato Opp. Comando: **0.2**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: **21**

DBC: **5**

DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **20**

DBC: **3**

DBM: **12**

GIRI/min

DBI: **1500**

DBC: **1500**

DBM: **1500**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI