



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.
Patrica, lì 31/10/2017

Spett.le
CARIND S.R.L.
VIA VICINALE FONTANILE- LOC. PICINELLA
03033 ARPINO (FR)

Verbale n° 9724

Motore n° 5000013905

Matricola

Comm. n° 20170858

Specifiche: MARELLI G32 112S N.GO-1438 COD.03B11 2PDA0B062 KW.10,2 V400 A30,1 2000G/min
Ve330 Ae1,17 DINAMO 60V 1000G/min CON VENTILATORE E GIUNTO

Cuscinetto L.C.: 6308 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6306 2RS/C3

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.4	215

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V: 60.3

Ripile: 1 Volt

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG319P

Q.tà spazzole: 4

Mis. spazzole: 10 x 25 x 32

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 13

DBC: 5

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 12

DBC: 3

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
31	100	0.9	259	1.20/518
66,4	200	1.1	261	1.20/1053
133,6	400	1.3	263	1.20/2120

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
31	100	0.9	264	1,20/521
66.4	200	1.1	266	1.20/1054
133.6	400	1.2	267	1.20/2119

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI