



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 24/01/2018

Spett.le
CARIND S.R.L.
VIA VICINALE FONTANILE- LOC.PICINELLA
03033 ARPINO (FR)

Verbale n° 9790 Motore n° 5000014011 Matricola
Comm. n° 20180051 Specifiche: SIEMENS 1L643104AA50Z KW.110 4POLI 198A

Cuscinetto L.C.: NU319/C3 ECP

Cuscinetto L.O.C.: 6319/C3

Note:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 18 Ampere, 1500 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo NTC

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.03	>1999
FASE V	0.03	>1999
FASE W	0.03	>1999

Temperatura collaudo: 11°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK _____
	Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,6

Lato Opp. Comando: 0,6

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: 2,5

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: 21
DBC: 2
DBM: 11

LATO OPP. COMANDO

DBI: 21
DBC: 3
DBM: 13

GIRI/min

DBI: 1500
DBC: 1500
DBM: 1500

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
Ok

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA