



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 12/08/2016

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 9262

Motore n° 5000012688

Matricola 56293/3306

Comm. n° 20160603

Specifiche: MOTORE ANSALDO GH160LN N.56293/3306 KW.50 G.1650-1750 V.400 A.164 Ve.306,4
Ae.4,2-3,5

Cuscinetto L.C.: 6211 2Z/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6208 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20° c	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω ALLA TEMP. 20°c
0.2	39

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione:

MEGGER
VOLTS

1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.:

PROVA TACKO

V:

Riple:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: N19X

Q.tà spazzole: 4

Mis. spazzole: 12.5 x 32 x 40

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec. 6,3)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.6

Lato Opp. Comando: 0.6

Giri/min.:

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 14

DBC: 6

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 13

DBC: 4

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1,4	164	4.2/429
	200	1,6	166	4.2/861
	400	2	169	4.2/1700
	400	2,1	140	3.5/1780

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1.4	170	4.2/427
	200	1.6	173	4.2/865
	400	2	174	4.2/1697
	400	2.1	142	3.5/1775

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI