



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 26/08/2016

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 9280

Motore n° 5000010790

Matricola YFUN311266201001

Comm. n° 20160630

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1HC5134-1FD40-6SU1-Z N.YFUN311266201001 KW.0,145-6 G.50-2090-2410 V.30-460 A.4,5-14,7-14,8 Ve310-250 Ae0,28-0,23

Cuscinetto L.C.: 6309 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6208 2RS/C3

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
1,6	865

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.:

PROVA TACKO

V:

Riple:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG389

Q.tà spazzole: 4

Mis. spazzole: (5+5) x 16 x 32

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 13

DBC: 3

DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 13

DBC: 4

DBM: 13

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	0,7	250	0.28/460
	200	0.8	254	0.28/930
	460	1	256	0.28/2100
	460	1	201	0.23/2420

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	0.7	258	0.28/462
	200	0.8	260	0.28/931
	460	0.9	262	0.28/2098
	460	1	204	0.23/2416

SURGE TEST

2Vn+100

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI