



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 26/08/2016

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 9282

Motore n° 5000013239

Matricola 10206479

Comm. n° 20160631

Specifiche: MOTORE ANSALDO GH225MK N.10206479 KW.200 G.1650-1800 V.440 A.500 Ve.217,92
Ae.7,56 Kg.810

Cuscinetto L.C.: 6217 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6218 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

Il motore monta Encoder ELCIS V115-1000-1828-BZ-B-SM-R (Con cuscinetti rumorosi).

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.4	22	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1000 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: Riparato: Revisionato: OK Collett.:

PROVA TACKO	SPAZZOLE	VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)
V: _____ Riple: _____ Nm Motore: _____ Nm Freno: _____	Tipo Spazzola: SA45 Q.tà spazzole: 16 Mis. spazzole: (10+10) x 32 x 45	Grado di vibrazione: 2.5 Lato Comando: 0.6 Lato Opp. Comando: 0.6 Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 17 DBC: 3 DBM: 12	DBI: 17 DBC: 5 DBM: 14	DBI: 1000 DBC: 1000 DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	4	167	7.6/396
	200	4.5	169	7.6/793
	440	5.6	172	7.6/1720

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	4	174	7.6/394
	200	4.5	176	7.6/795
	440	5.6	178	7.6/1719

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI