



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.
Patrica, lì 13/09/2016

Spett.le
CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.
VIA MADONNA DI LORETO, 2
03016 GUARCINO (FR)

Verbale n° 9310

Motore n° 5000008318

Matricola E1X92180201003

Comm. n° 20160708

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH5166-0GJ40-6SU7-Z N.E1X92180201003 KW.1,25-62 G.50-2500-2870 V.29-460 A.145 Ve310-225 Ae2,50-1,85

Cuscinetto L.C.: 6312 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6309 2RS/C3

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.5	97

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Riple:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: N19X

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: 12.5 x 20 x 30

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 2493

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 23

DBC: 3

DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 24

DBC: 4

DBM: 10

GIRI/min

DBI: 2493

DBC: 2493

DBM: 2493

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2.6	242	2.5/531
	200	3.4	246	2.5/1073
	460	4.6	248	2.5/2493
	460	4.6	183	1.85/2750

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2.6	249	2.5/533
	200	3.3	251	2.5/1072
	460	4.6	253	2.5/2499
	460	4.5	186	1.85/2750

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI