



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 18/05/2017

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 9560

Motore n° 5000007905

Matricola E1X92180201004

Comm. n° 20170352

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH5166-0GJ40-6JU7-Z N.E1X92180201004 KW.57 V.460 A.155
Ve.310-220 Ae.2,50-1,85

KW.57

Cuscinetto L.C.: 6212 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6309 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta portezione termica del tipo PTC.

N.B. Spazzole usurate al 50% si consiglia controllo usura a breve termine per eventuale sostituzione.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.3	100	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO	SPAZZOLE	VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)
V: _____ Riple: _____ Nm Motore: _____ Nm Freno: _____	Tipo Spazzola: N19X Q.tà spazzole: 8 Mis. spazzole: 10 x 16 x 25	Grado di vibrazione: 2.5 Lato Comando: 0.4 Lato Opp. Comando: 0.4 Giri/min.: 2400

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 22

DBI: 20

DBI: 2400

DBC: 5

DBC: 3

DBC: 2400

DBM: 13

DBM: 12

DBM: 2400

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2.4	252	2.5/549
	200	3	254	2.5/1086
	400	4	255	2.5/2165
	400	4	188	1.85/2400

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2.4	256	2.5/546
	200	3	258	2.5/1085
	400	4	260	2.5/2166
	400	4	192	1.85/2400

SURGE TEST

ESITO

2Vn+1000

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI